

Подстанции

Таблица 1.1.4

Данные по подстанциям от 35 кВ и выше на 01.03.2024

№ п.п.	Наименование подстанции	Напряжение обмоток, кВ	% загрузки ПС (при ремонте одного тр-ра)	Мощность по выданным ТУ, кВт	Текущий резерв мощности с учетом выданных ТУ (по результатам контрольного замера), МВА
1	2	3	4	5	6
1	ПС 110 кВ Новый Васюган	110/10	34,5	181,0	4,3
2	ПС 110 кВ Катильгинская	110/35/6	40,5	53,0	14,8
3	ПС 110 кВ Крапивинская	110/35/6	67,4	70,0	13,0
4	ПС 110 кВ Двуреченская	110/35/6	25,2	16,0	19,7
5	ПС 110 кВ Западно-Моисеевская	110/35/6	31,1	0,0	17,2
6	ПС 110 кВ Черемшанская	3Т 110/35/6	36,7	350,0	5,1
		35/6	48,8		
7	ПС 110 кВ Григорьевская	110/35/6	52,0	15 410,0	-11,6
8	ОРУ-35 "ГТЭС Игольская"	6/35	14,6	104,0	21,2
9	ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Игольская	110	-	-	-
10	ОРУ-35 "ГТЭС Двуреченская"	1Т, 2Т; 6/35	25,0	0,0	7,5
	ОРУ-35 "ГТЭС Двуреченская"	3Т, 4Т; 6/35	25,6	0,0	7,4
11	ПС 6/35 кВ ВЭЦ Пионерный	1Т; 2Т	45,5	4,1	3,4
12	ПС 35/6 кВ №101	35/6	58,6	72,0	1,6
13	ПС 35/6 кВ №102	35/6	52,2	0,0	3,0
14	ПС 35/6 кВ №103	35/6	56,3	115,0	6,8
15	ПС 35/6 кВ №104	35/6	68,3	156,0	1,8
16	ПС 35/6 кВ №105	35/6	87,3	115,0	0,7
17	ПС 35/6 кВ №106	35/6	43,6	480,0	1,9
18	ПС 35/6 кВ №107	35/6	52,6	0,0	4,7
19	ПС 35/6 кВ №108	35/6	47,8	0,0	3,3
20	ПС 35/6 кВ №109	35/6	86,6	35,0	0,8
21	ПС 35/6 кВ №110	35/6	58,7	265,0	2,3
22	ПС 35/6 кВ №111	35/6	57,8	0,0	1,7
23	ПС 35/6 кВ №112	35/6	54,7	0,0	1,8
24	ПС 35/6 кВ №113	35/6	53,9	0,0	1,8
25	ПС 35/6 кВ №114	35/6	59,7	0,0	1,6
26	ПС 35/6 кВ №115	35/6	28,6	100,0	1,7
27	ПС 35/6 кВ №123	35/6	40,4	80,0	5,9
28	ПС 35/6 кВ №124	35/6	31,9	0,0	6,8
29	ПС 35/6 кВ №125	35/6	10,7	320,0	3,2
30	ПС 35/6 кВ №126	35/6	47,7	0,0	8,6 (по стороне 35кВ)
31	ПС 10/35 кВ №127	10/35	3,4	0,0	15,5
32	ПС 35/6 кВ №128	35/6	2,4	575,0	9,0
33	ПС 35/6 кВ №129	35/6	33,7	0,0	1,1
34	ПС 35/6 кВ №130	35/6	25,3	30,0	3,0
35	ПС 35/6 кВ №201	35/6	51,2	60,0	1,9
36	ПС 35/6 кВ №202	35/6	82,1	5 000,0	-4,5
37	ПС 35/6 кВ №203	35/6	47,6	0,0	2,1
38	ПС 35/6 кВ №204	35/6	78,4	82,0	1,3
39	ПС 35/6 кВ №205	35/6	74,7	32,0	1,6
40	ПС 35/6 кВ №206	35/6	28,5	10,0	7,1
41	ПС 35/6 кВ №207	35/6	48,5	625,0	4,4
42	ПС 35/6 кВ №208	35/6	34,9	0,0	4,1
43	ПС 35/6 кВ №202	35/6	8,8	0,0	2,3
44	ПС 35/6 кВ №303	35/6	28,1	0,0	7,2
45	ПС 35/6 кВ №304	35/6	44,8	0,0	2,2
46	ПС 35/6 кВ №305	35/6	27,6	0,0	4,6
47	ПС 35/6 кВ №306	35/6	43,3	0,0	3,6
48	ПС 35/6 кВ №307	35/6	3,7	480,0	9,0
49	ПС 35/6 кВ №308	35/6	19,4	0,0	8,1
50	ПС 35/6 кВ №401	35/6	43,2	1 870,0	1,7
51	ПС 35/6 кВ №402	35/6	1,7	10,0	3,9
52	ПС 35/6 кВ №403	35/6	1,9	0,0	3,9
53	ПС 35/6 кВ №404	35/6	23,4	70,0	3,0
54	ПС 35/6 кВ №405	35/6	50,6	0,0	1,2
55	ПС 35/6 кВ №407	35/6	9,6	0,0	3,6
56	ПС 35/6 кВ №409	35/6	9,6	130,0	3,5
57	ПС 35/6 кВ №410	35/6	19,9	72,0	5,0
58	ПС 35/6 кВ №412	35/6	58,3	70,0	2,5
59	ПС 35/6 кВ №414	35/6	41,0	0,0	3,7
60	ПС 35/6 кВ №415	35/6	17,9	200,0	3,0
61	ПС 35/6 кВ №416	35/6	27,6	0,0	4,6
62	ПС 35/6 кВ №417	35/6	34,2	0,0	4,1
63	ПС 35/6 кВ №418	35/6	5,9	0,0	5,9
64	ПС 35/6 кВ №420	35/6	17,9	35,0	3,2
65	ПС 35/6 кВ №421	35/6	26,3	767,0	6,4
66	ПС 35/6 кВ №501	35/6	27,4	2 790,0	1,1
67	ПС 35/6 кВ №502	35/6	51,4	195,0	1,7
68	ПС 35/6 кВ №503	35/6	41,6	550,0	3,0
69	ПС 35/6 кВ №516	35/6	15,4	500,0	4,7
70	ПС 35/6 кВ №524	35/6	31,4	0,0	2,7
71	ПС 35/6 кВ №548	35/6	5,5	4,0	3,8
72	ПС 35/6 кВ №558	35/6	47,3	2 110,0	0,7
73	ПС 35/6 кВ №601	35/6	45,4	0,0	5,5
74	ПС 35/6 кВ №602	35/6	10,8	550,0	4,9
75	ПС 35/6 кВ №603	35/6	17,8	0,0	5,2
76	ПС 35/6 кВ №604	35/6	1,4	0,0	6,2
77	ПС 35/6 кВ №605	35/6	59,6	0,0	4,0
78	ПС 35/6 кВ №606	35/0,4	0,0	0,0	2,5
79	ПС 35/6 кВ №607	35/6	8,9	0,0	5,7
80	ПС 35/6 кВ №608	35/6	23,9	0,0	4,8
81	ПС 35/6 кВ №609	35/6	61,7	2 110,0	1,2
82	ПС 35/6 кВ №610	35/6	17,3	40,0	5,2
83	ПС 35/6 кВ №611	35/6	25,6	2 620,0	4,2

* Информация в отношении подстанций и распределительных пунктов напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 758, предоставляется потребителю в течение 7 дней со дня поступления соответствующего письменного запроса.