

Подстанции

Таблица 1.1.4

Данные по подстанциям от 35 кВ и выше на 29.04.2026

№ п.п.	Наименование подстанции	Напряжение обмоток, кВ	% загрузки ПС (при ремонте одного тр-ра)	Мощность по выданным ТУ, кВт	Текущий резерв мощности с учетом выданных ТУ (по результатам контрольного замера), МВА
1	2	3	4	5	6
1	ПС 110 кВ Новый Васюган	110/10	31,0	58,0	4,6
2	ПС 110 кВ Катыльгинская	110/35/6	24,6	0,0	18,8
3	ПС 110 кВ Крапивинская	110/35/6	35,4	0,0	25,8
4	ПС 110 кВ Двуреченская	110/35/6	6,1	0,0	23,7
5	ПС 110 кВ Западно-Моисеевская	110/35/6	3,7	0,0	24,1
6	ПС 110 кВ Черемшанская	3Т 110/35/6 35/6	17,6 23,8	0,0	7,6
7	ПС 110 кВ Григорьевская	110/35/6	53,2	15 854,0	-12,3
8	ОРУ-35 "ГТЭС Игольская"	6/35	28,8	0	17,8
9	ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Игольская	110	-	-	-
10	ОРУ-35 "ГТЭС Двуреченская"	1Т, 2Т; 6/35	0,0	0,0	10,0
	ОРУ-35 "ГТЭС Двуреченская"	3Т, 4Т; 6/35	0,0	0,0	10,0
11	ПС 6/35 кВ ВЭЦ Пионерный	1Т; 2Т	18,3	0,0	13,1
12	ПС 35/6 кВ №101	35/6	35,8	36,0	2,5
13	ПС 35/6 кВ №102	35/6	31,3	0,0	4,3
14	ПС 35/6 кВ №103	35/6	39,9	83,0	9,5
15	ПС 35/6 кВ №104	35/6	54,1	110,0	2,8
16	ПС 35/6 кВ №105	35/6	59,9	0,0	2,5
17	ПС 35/6 кВ №106	35/6	34,3	0,0	2,9
18	ПС 35/6 кВ №107	35/6	48,8	0,0	5,1
19	ПС 35/6 кВ №108	35/6	46,6	0,0	3,4
20	ПС 35/6 кВ №109	35/6	66,9	0,0	2,1
21	ПС 35/6 кВ №110	35/6	43,7	0,0	3,6
22	ПС 35/6 кВ №111	35/6	44,6	0,0	2,2
23	ПС 35/6 кВ №112	35/6	61,6	0,0	1,5
24	ПС 35/6 кВ №113	35/6	53,1	0,0	1,9
25	ПС 35/6 кВ №114	35/6	46,2	0,0	2,2
26	ПС 35/6 кВ №115	35/6	20,2	30,0	2,0
27	ПС 35/6 кВ №123	35/6	24,8	0,0	7,5
28	ПС 35/6 кВ №124	35/6	23,5	0,0	7,6
29	ПС 35/6 кВ №125	35/6	6,9	0,0	3,7
30	ПС 35/6 кВ №126	35/6	24,8	0,0	8,6 (по стороне 35кВ)
31	ПС 10/35 кВ №127	10/35	1,9	200,0	15,5
32	ПС 35/6 кВ №128	35/6	5,4	250,0	9,1
33	ПС 35/6 кВ №129	35/6	23,4	0,0	1,2
34	ПС 35/6 кВ №130	35/6	41,8	0,0	2,3
35	ПС 35/6 кВ №201	35/6	27,8	3 000,0	-0,9
36	ПС 35/6 кВ №202	35/6	53,2	0,0	4,7
37	ПС 35/6 кВ №203	35/6	55,6	0,0	1,8
38	ПС 35/6 кВ №204	35/6	67,2	821,0	1,0
39	ПС 35/6 кВ №205	35/6	52,9	0,0	3,0
40	ПС 35/6 кВ №206	35/6	45,1	0,0	5,5
41	ПС 35/6 кВ №207	35/6	61,4	155,0	3,7
42	ПС 35/6 кВ №208	35/6	23,2	0,0	4,8
43	ПС 35/6 кВ №302	35/6	0,0	0,0	2,5
44	ПС 35/6 кВ №303	35/6	7,4	35,0	9,2
45	ПС 35/6 кВ №304	35/6	21,5	0,0	3,1
46	ПС 35/6 кВ №305	35/6	7,9	0,0	5,8
47	ПС 35/6 кВ №306	35/6	21,1	0,0	5,0
48	ПС 35/6 кВ №307	35/6	0,0	0,0	10,0
49	ПС 35/6 кВ №308	35/6	0,0	0,0	10,0
50	ПС 35/6 кВ №401	35/6	31,2	0,0	4,7
51	ПС 35/6 кВ №402	35/6	7,3	10,0	3,7
52	ПС 35/6 кВ №403	35/6	0,0	0,0	4,0
53	ПС 35/6 кВ №404	35/6	15,1	0,0	3,4
54	ПС 35/6 кВ №405	35/6	49,7	0,0	1,3
55	ПС 35/6 кВ №407	35/6	9,1	0,0	3,6
56	ПС 35/6 кВ №409	35/6	6,6	130,0	3,6
57	ПС 35/6 кВ №410	35/6	14,1	0,0	5,4
58	ПС 35/6 кВ №412	35/6	41,6	0,0	3,7
59	ПС 35/6 кВ №414	35/6	17,8	0,0	5,2
60	ПС 35/6 кВ №415	35/6	9,6	200,0	3,4
61	ПС 35/6 кВ №416	35/6	9,1	0,0	5,7
62	ПС 35/6 кВ №417	35/6	20,3	0,0	5,0
63	ПС 35/6 кВ №418	35/6	0,0	0,0	6,3
64	ПС 35/6 кВ №420	35/6	13,2	0,0	3,5
65	ПС 35/6 кВ №421	35/6	18,3	782,0	7,2
66	ПС 35/6 кВ №501	35/6	20,3	2 880,0	1,4
67	ПС 35/6 кВ №502	35/6	40,2	115,0	2,3
68	ПС 35/6 кВ №503	35/6	40,7	0,0	3,7
69	ПС 35/6 кВ №516	35/6	14,8	0,0	5,4
70	ПС 35/6 кВ №524	35/6	27,0	0,0	2,9
71	ПС 35/6 кВ №548	35/6	2,5	0,0	3,9
72	ПС 35/6 кВ №558	35/6	15,7	0,0	5,3
73	ПС 35/6 кВ №601	35/6	6,8	0,0	9,3
74	ПС 35/6 кВ №602	35/6	6,3	0,0	5,9
75	ПС 35/6 кВ №603	35/6	5,9	0,0	5,9
76	ПС 35/6 кВ №604	35/6	0,0	0,0	6,3
77	ПС 35/6 кВ №605	35/6	22,8	0,0	7,7
78	ПС 35/6 кВ №606	35/0,4	0,0	0,0	2,5
79	ПС 35/6 кВ №607	35/6	0,0	0,0	6,3
80	ПС 35/6 кВ №608	35/6	4,2	0,0	6,0
81	ПС 35/6 кВ №609	35/6	73,7	0,0	2,6
82	ПС 35/6 кВ №610	35/6	7,7	0,0	5,8
83	ПС 35/6 кВ №611	35/6	17,3	520,0	7,6

* Информация в отношении подстанций и распределительных пунктов напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 758, предоставляется потребителю в течение 7 дней со дня поступления соответствующего письменного запроса.